

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Грозный ул. Тухачевского 13 т.8-(8712)-33-22-41 ф.33-22-41 E-mail: gu_mchs_grozny@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Грозненскому району

(наименование органа государственного надзора)

пос. Гикало ул. Интернациональная № 8, тел. (928) 944-01-06, E-mail: ond_8@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 121/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 С. ЧЕЧЕН-АУЛ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА»(МБОУ «ЧЕЧЕН-АУЛЬСКАЯ СОШ №1»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Музаев У.Б.*

Отделение надзорной деятельности и № 121
профилактической работы по Грознен-
скому району

(наименование органа ГПН)

от « 22 » ноября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 22 » ноября 2018 г. по 12 ч 00 мин. « 22 » ноября 2018 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР по Грозненскому району лейтенантом вн.сл. Яндаевым Анзором Саламбе-
ковичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 С. ЧЕЧЕН-АУЛ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА»(МБОУ «ЧЕЧЕН-АУЛЬСКАЯ СОШ №1»)** , с. Чечен-Аул, ул. Шейхи али митаева 49

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Зубхаджиева И.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителю (иным уполномоченным должностным лицом) организации утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 2	02.04.2019	
2	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих правил.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 2, 460, 461, 462	02.04.2019	
3	На объекте защиты, на плане эвакуации людей при пожаре обозначить места хранения первичных средств пожаротушения.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 7	02.04.2019	
4	На объекте защиты руководитель организации обеспечить соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 70	02.04.2019	
5	На объекте защиты запускующее (запорно-пусковое) устройство огнетушителя опломбировать одноразовой пломбой.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 475	02.04.2019	
6	На объекте защиты ящики для песка имеют объем менее 0,5 куб. метра (не укомплектованы совковой лопатой).	Постановление правительства РФ № 390 : п. 483	02.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреля 2019 г.

(квартал, месяц).

Инспектор Яндаев Анзор Саламбекович, Инспектор Яндаев Анзор Саламбекович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» ноября 2018г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБОУ СОШ Зубхаджиева И.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

«22» ноября 2018г.



* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.